

AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN
Kennzahlenblatt
Berichtsjahr: **2023**



Laut §14 Abs.1 Z7 und Z8 und beziehend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die
<> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die
<> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI
gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.

Netzbetreiber: **Stadtwerke Schwaz GmbH** E-Control-Nr. **129**
AT-Nummer **AT005150**

	2021	2022	2023	3-Jahres-Durchschnitt ¹
SAIDI	10,13	1,93	1,36	4,47
ASIDI	15,22	2,94	0,85	6,34

Internet Seite der Veröffentlichung:
www.stadtwerkeschwaz.at